


**CAMERETTA DI ISPEZIONE
TIPO BRAGA-SIFONE-ISPEZIONE (BSI)**




A ispezione del tronco in sede stradale

B Sifone Intercettatore

C predisposizione per condotto di ventilazione secondaria

D ispezione del tronco in proprietà privata

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO



Dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm