



**COMUNICATO
STAMPA**

Monza, 3 maggio 2010

**MUGGIO': IN SERATA, L' ACQUA TORNA NELLE CASE
Il serbatoio Roma in funzione a scartamento ridotto**

L'impianto di pompaggio del serbatoio dell'acquedotto comunale non è ancora completamente riparato, ma i problemi di distribuzione idrica che, dalle prime ore di stamattina, hanno interessato la zona nord di Muggiò, sono in via di risoluzione.

Dalle 20.30 l'acqua è tornata a scorrere dai rubinetti grazie alla sostituzione di una delle tre pompe di rilancio del serbatoio Roma, saltate una dopo l'altra a causa di un probabile guasto elettrico. Il cambio di un primo congegno ha infatti consentito all'impianto di riprendere la sua funzione, sia pure a scartamento ridotto.

" Si è trattato di un danno grave e imprevedibile- spiega il direttore tecnico di Brianzacque, Ludovico Mariani- Le nostre squadre hanno lavorato a ritmi serrati per garantire il ritorno dell' acqua nelle case entro sera, così come ci eravamo impegnati. Avremmo voluto fare di più, ma non ci è stato possibile per la mancanza di pronta disponibilità sul mercato di motori di ricambio".

Le altre due pompe di rilancio finite fuori uso e irreparabilmente danneggiate, verranno comunque rimpiazzate nel giro di due giorni.

Brianzacque si scusa per i disagi arrecati ai cittadini.

Ufficio stampa Brianzacque

Viviana Magni

e-mail: vivi_magni@libero.it Cell: 333.1051571